

Kit di prova fuelclear M68

Descrizione	Confezione contenente 2 oppure 10 fialette prova.	Proprietà tipiche	Non applicabile.
Composizione	2 fialette di polistirene contenenti palette di polietilene coperte di medium di coltura agar. 1 paio di guanti di lattice usa e getta.	Manipolazione	Non applicabile.
Utilizzi	Un kit di prova economico e preciso per determinare la presenza di contaminanti microbici comuni negli idrocarburi. Queste provette dipslide per test autonomi sono pensate per un monitoraggio continuo del vostro carburante. Se ne consiglia l'utilizzo nei casi in cui i controlli del carburante sono effettuati regolarmente e vi è una potenziale possibilità di contaminazione microbiologica (il cosiddetto "diesel bug" costituito da batteri, lieviti, muffe). Il lato rosa mostra i lieviti e le muffe, quello giallo i batteri.	Osservazioni	Il prodotto è conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non adatto per applicazioni aeronautiche.
Dosaggio	Il dipslide va immerso in un campione di carburante, lasciato in incubazione nella fialetta inclusa per 48 ore e poi confrontato con la tabella fornita nella confezione.	Recapiti di servizio	Si prega di contattare il reparto tecnico di Fuelcare: www.fuelcare.com o +44 (0)1743 360784.
Sicurezza e primo soccorso	Consultare sempre la scheda del kit di prova M68 per le informazioni di sicurezza prima dell'utilizzo.		

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite gratuitamente e si basano su informazioni tecniche che Fuelcare reputa attendibili. Il prodotto è inteso per l'utilizzo da parte di soggetti aventi capacità tecniche, secondo la loro discrezione e a loro rischio e pericolo. Fuelcare non accetta alcuna responsabilità per qualunque perdita, danno o spesa che scaturisca da, o in relazione a l'utilizzo di queste informazioni. Inoltre, nessuno dei contenuti di questo documento dovrà essere interpretato come autorizzazione a operare nell'ambito di un brevetto né come incitazione a violare qualunque brevetto.